

PORTO DI PESCARA

Realizzazione di interventi strutturali a sostegno della pesca



PONTE DEL MARE

PORTO CANALE PE

PROGETTO ESECUTIVO

Tavola n.
B_14

BLOCCO SERVIZI IGIENICI
BANCHINA NORD E SUD
Impianti elettrici


SCALA:
1/50

IL PROGETTISTA
Arch. Piero Pandolfi

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. Gianluca Pellegrini

Ancona, lì 31/07/2019




Impianti elettrico forza motrice



LEGENDA SIMBOLI



Impianti illuminazione - segnalazione



Nota: Nel rispetto dei criteri di accessibilità ai DISABILI (rif. D.M. N° 236 DEL 14/06/99) gli apparecchi elettrici, i quadri generali, termostati regolabili, campanelli, pulsanti devono essere installati a quota compresa tra i 40 e 140 cm.

altezze consentite	altezze consigliate
- INTERRUITORI = tra 60 e 140 cm	tra 80 e 100 cm
- CAMPANELLO E PULSANTE DI COMANDO = tra 40 e 140 cm	tra 80 e 100 cm
- PRESE LUCE = tra 45 e 115 cm	tra 80 e 100 cm
- CITOFONO = tra 110 e 130 cm	tra 110 e 125 cm
- PARTE ALTA DEL TELEFONO = tra 100 e 140 cm	